



LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.

Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11
Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323

Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48

e - mail: lapi@laboratoriolapi.it

web site: www.laboratoriolapi.it

CERTIFICATO DI PROVA N. 8048/B

emesso PER PRODOTTO DA COSTRUZIONE ai sensi dell'Art 10 (USO SPECIFICO) del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 recante "Classificazione di reazione al fuoco dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e ss.mm. di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 3 settembre 2001 (S.O. alla G.U. n° 234 del 25 agosto 84 - S.O. alla G.U. n° 242 del 17 ottobre 2001) e tenendo presente il Decreto del Ministero dell'Interno del 14 ottobre 2022 (S.O. alla G.U. n° 251 del 26 ottobre 2022).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati, si certifica che al manufatto rientrante nell'elenco di cui all'allegato A.2.1 al D.M. 26/06/1984 e s.m.i. con la

codifica alfanumerica **B.1.1**

prodotto da ditta, **WE DO SPACES S.R.L.**

denominato commercialmente prodotto, **SCHERMO DIVISORIO ACUSTICO**

condizioni d'impiego **PARETE/SOFFITTO**

posto in opera **NON IN ADERENZA A SUPPORTO INCOMBUSTIBILE**

è attribuita in conformità alla EN 13501-1:2018

la CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: **B-s2,d0**

Costituiscono parte integrante del presente certificato gli allegati costituiti da facciate scritte n. 13, tra i quali sono presenti i seguenti rapporti tecnici di prova:

EN 11925-2 - redatto in conformità a EN 13501-1:2018

EN 13823 - redatto in conformità a EN 13501-1:2018

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Il prodotto "**SCHERMO DIVISORIO ACUSTICO**" nelle condizioni di posa in opera di cui sopra, non ricade nel campo di applicazione di norme armonizzate CPR e per il prodotto medesimo della Ditta "**WE DO SPACES S.R.L.**" non risulta ottenuto il rilascio di ETA (European Technical Assessment), ai sensi dell'Allegato IV del CPR.

Prato, 09/12/2024

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Luca Ermini

